

# 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について

2018年度 菊池研究所

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2に基づき、菊池研究所の一般廃棄物焼却施設の維持管理に関する情報を公表いたします。

なお、当該焼却施設につきましては2018年7月1日の事業譲渡に伴い、K Mバイオロジクス株式会社へ譲り渡しております。このため、一般財団法人 化学及血清療法研究所としての維持管理情報の公表は2018年6月の情報をもって最後となります。

## イ. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量：種類は「動物、動物のふん、雑芥、紙くず、汚物等」

	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
焼却量	kg	3,493	4,140	3,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,925

## ロ. ①燃焼中の燃焼ガスの温度、②集じん器に流入するガスの温度、③排ガス中の一酸化炭素濃度

- (1) 当該測定を行った位置：①燃焼室、②集塵機入口排ガスライン、③煙道  
 (2) 当該測定の得られた年月日：2018年4月1日～2018年6月30日  
 (3) 当該測定の結果：一日の平均値の月平均値

測定項目	基準値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度 平均値
① 燃焼中の燃焼ガスの温度	800℃以上	℃	839	837	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
② 集じん器に流入するガスの温度	おおむね200℃以下	℃	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
③ 排ガス中の一酸化炭素濃度	100ppm以下	ppm	8.6	6.2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1

## ハ. ばいじんの除去を行った日

ばいじんは、焼却施設稼働中に自動で排出されます。

## ニ. 排ガス中のダイオキシン濃度、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物）

	排出基準	単 位	ダイオキシン濃度	ばい煙濃度1回目	ばい煙濃度2回目
排ガスを採取した位置			煙突	煙突	煙突
排ガスを採取した年月日					
結果が得られた年月日					
ダイオキシン	10	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
ばい煙量 又は、ばい煙濃度	ばいじん	0.25	g/m <sup>3</sup> N		
	塩化水素	700	mg/m <sup>3</sup> N		
	窒素酸化物	250	ppm		
	硫黄酸化物	K値17.5で測定される排出基準 測定値	m <sup>3</sup> N/h m <sup>3</sup> N/h		

※排ガス中のダイオキシン濃度、ばい煙量又はばい煙濃度については、測定を実施後その結果を記載。